

5

6

7

8

9

10

Fedvényterv 11., pince szellőzés (Gsz-1 tervhez)
 Waldorf Iskola, Vác, I. ütem
 2011. május 9.
 M=1:50
 Boldizsár Tibor, Idealprint Kft.

KARBANTARTÓHELYISÉG
 sim. bet.
 112,502 m²
 -8140m³/h

GÉPÉSZET-LÉGTECHNIKA
 cs.m.kerámia
 56,952 m²
 -4110m³/h

KÖZL
 sim. bet.
 52,742 m²
 -7200m³/h

GÉPÉSZET
 cs.m.kerámia
 137,192 m²
 -9870m³/h

1000x600-as
 hő-és füstelvezető rács 8,140 m²/h

800x500-as
 hő-és füstelvezető rács 7,200 m²/h

1000x600-as
 hő-és füstelvezető rács 9,870 m²/h

Trox EK-01
 700x1000-es
 füstcsapanyűrű

Épített légszatórna

A földárkokban vezetett légszatórnát
 bitumenes szigeteléssel kell ellátni!

600x400-as
 hő-és füstelvezető rács 4,110 m²/h

1600x600

1600x600

1600x700

1600x700

700x1000

700x1000

700x1000

2000

±100

3000

1000

1600x700

1600x700

1600x700

1600x700

1600x700

1600x700

1600x700

1600x700

1600x700

